Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК								
Условное обозначение	L3	L3	L1	L3	L3	L2	L2	
номер по плану	ЩСер8.15	ЩСер8.16	ЩСер8.17	ЩСер8.18	ЩСер8.19	ЩСер8.20	ЩСер8.21	
P ном. (кВт)	0.20	0.10	1.00	0.50	0.10			
cosf	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			
I н (А) ток ном.	1.21	0.61	6.06	3.03	0.61			
Наименование потребителя	Видеорегистратор	Система контроля доступа	Мини - АТС	СЭТ-мультисвитч	Точки доступа Wi-Fi	Резерв	Резерв	

I, L1, А	73.3	Неравномерность нагрузок по фазам:	18.1	%
I, L2, А	72.7			
I, L3, А	60.0			

Однолинейная принципиальная схема щита ЩСер 8 - окончание.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Д- 12/03	ЭОМ	Лист 19

А3